Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.250 от 28.01.2019г

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес:
АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 116
Дата и время отбора пробы (образца): *24.01.2019г 09ч. 35 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *24.01.2019г 13ч. 15 мин.*
Кем отобрана проба: *ответственный за водоснабжение Алдошин А.Н.*
Цель отбора: *Договор / Программа ПК*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 116
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Водозаборные и водопроводные сооружения АО «Агрообъединение «Кубань"
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Пятихатский, ул.К.Маркса, 14
Код пробы (образца): *19.250*
НД на методику отбора:
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

К протоколу № 19.250 от 28.01.2019
Код образца (пробы): 19.250

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 24.01.2019 Дата окончания испытания: 25.01.2019 г.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20^0)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60^0)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	10,60±3,18	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» Сурнин А.В.

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 160.2.У.Д.2 от «25» января 2019 г.

Наименование пробы (образца):	Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес:	Водозаборные и водопроводные сооружения АО «Агрообъединение «Кубань» г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, 47, офис 10
Дата и время отбора пробы (образца):	24.01.2019 г. 09-35 ч.
Дата и время доставки пробы(образца):	24.01.2019 г. 13-15 ч.
Кем отобрана проба	Ответственный за водоснабжение Беляев А.С.
Цель отбора:	Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	Водозаборные и водопроводные сооружения АО «Агрообъединение «Кубань»
Объект, где проводился отбор пробы (образца):	ул. К. Маркса, 14, х. Пятихатский
Код. пробы (образца):	160.2.У.Д.2
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 160.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.
Дата окончания испытаний: 25.01.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И. — Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Сурнин А.В. (Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .